



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по г. Арсеньеву

ул. Луговая, 29, г. Арсеньев, 692330  
Телефон: (42361) 4-04-03;  
E-mail: ond\_arsenyev@mchs25.ru

Директору КГКУ Центр содействия семейному  
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, г. Арсеньева»  
Щура Альбине Владимировне  
г. Арсеньев, ул. Малиновая, 15

04.02.2021г. № 4

на №

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 04 » февраля 2021 г.

г. Арсеньев

Я, государственный инспектор г. Арсеньева по пожарному надзору Кузьмичев Максим Сергеевич рассмотрел постановление № 4 от 04.02.2021г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы дела на директора КГКУ Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Арсеньева» Щура Альбину Владимировну

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу:

г. Арсеньев ул. Малиновая, 15

Материалами установлено, что Щура А.В. 04.02.2021г. в 11 час 00 мин. на территории, в здании, помещениях КГКУ Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Арсеньева», по адресу: ул. Малиновая, 15 г. Арсеньев, нарушила требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

а именно:

1. На 2 этаже допущена установка «деревянных» перегородок, выделяющие кабинеты бухгалтерии и др., не соответствующих пределу огнестойкости не менее 0,5 часа и пределу распространения огня не менее 0 с, отсутствует изменение в проектной документации на их установку. (СНиП 2.01.02-85\* Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы., таб. 1).
2. Пожарные извещатели марки RF-03DO автоматической пожарной сигнализации установленной в здании, эксплуатируются с превышенным сроком их работы «на отказ» (более 60.000 часов, т.к. акт ввода АУПС - 01.10.2009г.), согласно технической документации на изделие.
3. В коридоре на 1 этаже, слева от центрального входа, допущено расположение посторонних предметов (мебельные шкафы). (Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 16 ж.)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь

ст. ст. 23.34, 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо в течение одного месяца принять меры по устранению причин и условий способствующих совершению административного правонарушения, а именно:  
Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление в письменной форме.**

В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трёхсот рублей; на должностных лиц - от трёхсот до пятидесяти рублей; на юридических лиц - от трёх до пяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Непринятие постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.



/ Кузьмичев М.С. /  
(фамилия, и., о.)

(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил: \_\_\_\_\_

*Кузьмичев А.В.*, 04 февраля 2021 г.

представление направлено \_\_\_\_\_



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное казенное учреждение  
«Центр содействия семейному устройству  
детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, г.Арсеньева»  
(КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.Арсеньева»  
ул. Малиновая, д. 15, г.Арсеньев,  
Приморский край, 692330  
Телефон: (42361) 3-21-77, факс: (42361) 3-22-19  
E-mail: detdomars@mail.ru  
ОКПО 33612586 ОГРН 1022500508414  
ИНН/КПП 2501004546/250101001

Заместителю главного  
государственного инспектора  
г. Арсеньев  
по пожарному надзору

Л.С. Барсуков

От 20.07.2021 № 38  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Администрация КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева» на Ваше представление № 4 от 04.02.2021 г. представляет информацию о принятых мерах:

Вид нарушений	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1. На втором этаже допущена установка «деревянных» перегородок, выделяющие кабинеты бухгалтерии и др. не соответствующих пределу огнестойкости не менее 0,5 часа и пределу распространения огня не менее 0 секунд; 2. отсутствует изменение в проектной документации на их установку. (СНиП 2.01.02-85* Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы, таб 1);	1. Перегородки установлены соответственно пределу огнестойкости, по мере поступления денежных средств;	1. Изменение в техническом паспорте внесено 14.07.2014 г

<p>1. Пожарные извещатели марки RF-03DO автоматическая пожарная сигнализации установленная в здании, эксплуатируются с превышенным сроком их работы «на отказ» (более 60.000 ч.), так как ввода АУПС-01.10.2009 г.;</p>	<p>1. Пожарные датчики будут заменены по мере поступления денежных средств.</p>	<p>1. На монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения имеется проектная документация и локально сметный расчет (от апреля 2020 г.)</p>
<p>4 В коридоре на первом этаже с лева от центрального входа, допущено расположение посторонних предметов (мебельные шкафы). (Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.).</p>		<p>1. Устранено</p>

Директор



*Handwritten signature in blue ink.*

А.В. Щура